

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОБЛЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси»

Адрес: 220046, г. Минск, ул. Солтыса, 183а, тел. +375 17 388 98 20

БГЦА	ВУ/112 02.1.0.0042
BSCA	СТБ ИСО/МЭК 17025



EUROPEAN GROUP OF
ORGANISATIONS FOR FIRE
TESTING, INSPECTION
AND CERTIFICATION



ПРОТОКОЛ КЛАССИФИКАЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «СлаВикСа».
223418, Минская обл., Узденский р-н, Озерский с/с, д. Королево, литер В 1/К.

Составлен: НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси.

Наименование изделия: смесь сухая штукатурная для наружных и внутренних работ теплоизоляционная «Спадар» М400.


Номер протокола классификации: 04-52/ 12 ПК.

Номер выпуска: 1

Дата выпуска: 27.11.2018

Всего экземпляров: 3.

Всего страниц: 2.



1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий протокол классификации устанавливает классификацию строительного изделия по пожарной опасности «смесь сухая штукатурная для наружных и внутренних работ теплоизоляционная «Спадар» М400» в соответствии с методами СТБ EN 13501-1-2011.

1.2 Настоящий протокол классификации состоит из двух страниц и не может быть частично использован или воспроизведен.

2. СВЕДЕНИЯ О КЛАССИФИЦИРОВАННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ ИЗДЕЛИИ

2.1 Общие положения

смесь сухая штукатурная для наружных и внутренних работ теплоизоляционная «Спадар» М400 производятся Обществом с ограниченной ответственностью «СлаВикСа».

2.2 Описание изделия: *сухая смесь бело-серого цвета.*

3. ПРОТОКОЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ КЛАССИФИКАЦИИ

3.1 Протоколы испытаний

Наименование лаборатории	Наименование заказчика	Номер протокола испытаний	Метод испытаний
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси	Общество с ограниченной ответственностью «СлаВикСа»	04-52/1510П от 26.11.2018	СТБ EN ISO 1716-2017
		04-52/1511П от 26.11.2018	СТБ EN ISO 1182-2008

3.2 Результаты испытаний

Метод испытаний и порядковый номер испытаний	Параметр	Количество испытаний	Результаты	
			Среднее значение	Соответствие критериям
СТБ EN ISO 1716-2017	PCS [МДж/кг]	3	0,1	≤2,0 (A1)
СТБ EN ISO 1182-2008	ΔT [°C]	5	1,6	≤30 (A1)
	Δm [%]		14,48	≤50 (A1)
	t_f [с]		0	0 (A1)

4. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1 Ссылка на нормативный документ для классификации

Настоящая классификация выполнена в соответствии с СТБ EN 13501-1-2011.

4.2 Классификация

Строительное изделие «смесь сухая штукатурная для наружных и внутренних работ теплоизоляционная «Спадар» М400» классифицировано по пожарной опасности следующим образом.

Классификация по пожарной опасности: А1

4.3 Область применения


Настоящая классификация распространяется на смесь сухую штукатурную для наружных и внутренних работ теплоизоляционную «Спадар» М400; изделия представляют собой сухую смесь бело-серого цвета.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ

Протокол классификации не является типовым допуском или сертификатом соответствия.


Классификацию провел:

Главный специалист


В.В.Добровольский

Протокол проверил:

Начальник отдела


А.С.Смыслов

